

## 会議録要旨

(令和4年度第1回 一宮市入札監視委員会定例会議)

### [入札・契約手続の運用状況等の報告]

令和3年度における発注工事について、事務局から入札方式別発注工事総括表等により報告があった。

### [検討事案抽出の報告・確認]

抽出担当委員より、令和3年4月から令和4年3月までの発注工事の中から、建設部、上下水道部及び環境部の事案について抽出した旨、報告された。

### [抽出事案に関する説明及び検討]

#### ○準用河川千間堀川河川改良工事

##### ・主な質疑

| 質問・意見                               | 回答（要旨）                                      |
|-------------------------------------|---|
| ・入札参加を希望した者が3者だけだったが、その理由は何が考えられるか。 | ・3, 500万円以上の工事は、建設業法で技術者の専任配置が求められるためではないか。 |
| ・近年、建設資材が高騰しているが、市が決める予定価格に反映しているか。 | ・資材価格は県の単価を使っているが、常に最新のものを適用している。           |

#### ○東部浄化センター分流沈砂設備更新工事

##### ・主な質疑

| 質問・意見                                     | 回答（要旨）  |
|---|---|
| ・資材高騰の折、業者の積算が市の積算より1, 000万円も安いのはなぜか。     | ・機械のメーカー小売り希望価格と実売価格が乖離しているからではないか。           |
| ・高額な維持管理費が毎年発生するから、最初の納品を安くしたということではないのか。 | ・メンテナンス用にある程度の機材を確保しておけば、維持管理費がそれほど高くなることはない。 |

○泉貯留槽 1 号排水ポンプ整備工事

・主な質疑

| 質問・意見   | 回答（要旨）  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・指名した 1 2 者のうち、1 1 者が辞退した理由は何か。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・発注時期が遅くなってしまったので、手持ち工事をたくさん抱えている業者が多かったのではないか。</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・金額がそれほど高くはない工事だが、実際に半年もかかるのか。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・部品が受注生産となり、その生産過程の納期だけでも 4 か月かかってしまう。</li> </ul>          |

○環境センタートラックスケール計量システム修繕工事

・主な質疑

| 質問・意見   | 回答（要旨）  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・複数の者に見積もりを依頼することはしないのか。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・別のシステムとリンクしているため随意契約とし、見積もりの依頼先は 1 者だけである。</li> </ul>                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・見積もりが提出されたときに価格交渉をしないのか。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約の段階では見積もり額が予定価格を下回っていれば価格交渉することができないが、予算策定の段階では価格交渉を行っている。</li> </ul> |

[検討結果のまとめ]

○検討結果

次の点について委員会より要望があった。

- ・ 1 者入札のケースが散見されるので、それを防ぐ工夫を引き続き検討されたい。

以上